

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺

CERTIFICADO

CLASIFICACIÓN

E30060

TUBERIA GALVANIZADA



UNE-EN 1366-9
Extracción de humos uní sectorial

El Centro de Certificación LGAI
del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions,
certifica que:

METALÚRGICA ROS, S.A.U.

Pol. Industrial Pla de Poliger, Sector Nord-SAU 1
E-17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona)

NORMA DE ENSAYO: EN 1366-9:2008


REFERENCIA EXPEDIENTE Nº: 10/101579-1204 (Partes 1 y 2)

FECHA ENSAYO: 14/05/2010

MATERIAL ENSAYADO: Conducto circular de dimensiones totales 8500 mm x 560 mm (longitud x diámetro) fabricado con 9 tramos en chapa galvanizada de 1 mm de espesor con unión entre módulos enchufados y sellados mediante silicona "sellaceys alta temperatura" y cinta de aluminio. El conducto queda sujeto a obra mediante bridas colgadas con varilla roscada M12. También se sellan con cinta de aluminio las uniones de chapa de cada módulo. El paso del conducto a través de la obra se tapa mediante chapas atornilladas a la misma y se sella con silicona "sellaceys".

CLASIFICACIÓN (s. UNE EN 13501-4:2007):

E300 60 (ho) 50 mono


Marc Zapico
Técnico Resistencia al Fuego
LGAI Technological Center, S.A.

6 de julio de 2011